



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8241BR0297

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Becker Plastics GmbH Am Bahnhof 3, D-45711 Datteln
Vertreiber <i>distributor</i>	Becker Plastics GmbH Am Bahnhof 3, D-45711 Datteln
Produktart <i>product category</i>	Verbundrohre für die Trinkwasserinstallation: PE-Xc/Al/PE-Xc-Rohr, Fert.-Gr. 1 (8241)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Verbundrohr aus PE-Xc/Al/PE-Xc für die Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	PE-Xc/Al/PE-Xc-Rohr "Becker Plastics"
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: V305/20 vom 08.12.2020 (IMA) Baumusterprüfung: V162/16 vom 08.06.2016 (IMA) Baumusterprüfung: B209/6 vom 31.08.2006 (IMA) Hygiene: Z-347516-21-Hy102 vom 28.07.2021 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 542 (01.08.2009) UBA KTW-BWGL (09.03.2021)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	31.08.2026 / 21-0837-WNV



70228-04-A-DE

29.03.2022 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
PE-Xc/Al/PE-Xc-Rohr "Becker Plastics"	Fertigungsgruppe: 1	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

geprüfte Abmessungen: 16,0 x 2,20 mm, 20,0 x 2,80 mm, 25,0 x 2,70 mm, 32,0 x 3,20 mm, 40,0 x 3,50 mm,
50,0 x 4,00 mm und 63,0 x 4,50 mm