



KOMO[®] productcertificaat K11419/05



Uitgegeven 2017-07-15 Vervangt K11419/04
Geldig tot Onbepaald D.d. 2008-09-01
Pagina 1 van 3

PE-X buizen

Becker Plastics GmbH

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 5606 Kunststof leidingsystemen van PE-X bestemd voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen d.d. 25 oktober 2016, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij PE-X buizen worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de certificaathouder geleverde PE-X buizen bij aflevering voldoen aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie,
 - De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen
- mits de PE-X buizen voorzien zijn van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat;

Luc Leroy
Kiwa

473170526

Dit productcertificaat is alleen geldig in combinatie met een KOMO gecertificeerd kunststofleidingsysteem.

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Becker Plastics GmbH
Am Bahnhof 3
45711 DATTELN
Duitsland
Tel. +49 (0)2363 7330 0
Fax +49 (0)2363 7330 14
zentrale@becker-plastics.de
www.becker-plastics.de



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

PE-X buizen

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Onderwerp

PE-X buizen

Productkenmerken

Het product voldoet aan BRL 5606 Kunststofleidingssystemen van PE-X bestemd voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen

Specificatie

De afmetingen van de 3-lagen PE-X buis in onderstaande tabel behoren tot dit certificaat.

Nominale diameter (mm)	Wanddikte (mm)
14	2,0
16	2,0
20	2,0
20	2,8
25	2,3
25	3,5

Kleur: binnen naturel / buiten zilver.

Opmerkingen: de buizen kunnen ook voor vloerverwarmingssystemen gebruikt worden.

Merken

De producten worden gemerkt met het KOMO[®]-merk.

Buizen

De buizen worden minimaal voorzien van de volgende merken:

- KOMO (of KOMO[®] woordmerk) + klasse 5 / 6 bar;
- certificaatnummer van het bijbehorende attest-met-productcertificaat van het leidingstelsel;
- fabrieksnaam, handelsnaam, systeemnaam of logo;
- materiaalaanduiding: PE-Xc;
- opbouw buis: PE-Xc/EVOH;
- de nominale buitenmiddellijn in mm;
- de nominale wanddikte in mm;
- de productiecode.

Plaats van het merk: op elke buis op een onderlinge afstand van maximaal 2 meter.

De uitvoering van de merken is als volgt: duidelijke, duurzame en onuitwisbare opdruk.

Logistiek

Productie en assemblage zijn vastgelegd in de logistieke bijlage van het productcertificaat.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast voor de aanleg van leidingssystemen voor radiatoraansluitingen, met een temperatuurprofiel volgens klasse 5 uit NEN-ISO 10508 en een toelaatbare werkdruk van maximaal 6 bar.



PE-X buizen

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Becker Plastics GmbH

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.